

הנדון : מענה לשאלות הבהרה – מכרז 01/2021

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת הבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת התאגיד
1.1	ערבות בנקאית להשתתפות במכרז	נספח ד'	לא ברור מה המדד היסודי לעניין הערבות. כתוב "מדד חודש פברואר שהתפרסם ב- דצמבר 2020". מניח שהכוונה למדד בסיס נובמבר 2020 ? נבקש הבהרה דחופה לצורך טיפול בערבות.	יעודכן למדד חודש דצמבר 2020, שפורסם ב- 15.01.2021 מצ"ב נוסח מתוקן לנספח ד'
1.2	בדיקה הידראולית	2.2.2	נדרשת בדיקה הידראולית לאטימות למשך 10 שעות ??? ראשית, לא מקובל לערוך בדיקה הידראולית לשיריול קווי ביוב, שהרי במהלך ניפוח והקשיית השריול, השריול אטום מראש. בנוסף, מדובר בקווים פעילים ולא ניתן להפסיק הזרמתם למשך 10 שעות אלא אם נערכים לבוצע מעקפי זרימה – דבר שמייקר מאוד את התהליך וחסר תועלת למעשה.	לא נדרשת בדיקה הידראולית בביצוע שריול
1.3	בדיקת אטימות לשוחות	5700.07	לפי הכתוב תערך בדיקת אטימות לקווים ולשוחות. יש לקחת בחשבון שהשוחות אינן בתחום האחרייות של שיריול הקווים ולא ניתן לחייב את קבלן השיריול לכך שהשוחות תהיינה אטומות.	לא נדרשת בדיקה אטימות בשוחות בביצוע שריול
1.4	אופני מדידה	6700.07	מוגדר שהשריולים יימדדו לפי אורך נטו. מקובל בשיריול למדוד אורכי שריול ממרכז שוחה למרכז שוחה. לא ברור מה הכוונה במכרז זה ?	יימדד לפי ביצוע בפועל
1.5	דרישות ביטוח אחריות מוצר	עמ' 73	הדרישה לאחרייות מוצר בגובה 6,000,000 מוגזמת ומייקרת מאוד את הביטוח. לא נראה שהסכום הגיוני, בייחוד כשיש ערבויות טיב וערבות ביצוע. מבקשים להפחית ל- 4,000,000 ש"ח	מאושר 5,000,000 ₪
1.6	דרישות ביטוח אחריות מקצועית	עמ' 73	אחרייות מקצועית בגובה 6,000,000 ₪ כנ"ל, בייחוד כשיש חפיפה בין הנושאים. מבקשים להקטין לסך 4,000,000 ש"ח	מאושר 5,000,000 ₪
2.1	נספח ד' – נוסח ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)		המדד היסודי שצוין בנוסח המכרז אינו תקין. אי לכך אנא אישורכם כי המשפט שלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זה יהא מדד חודש פברואר שהתפרסם ב דצמבר שנת 2020" יתוקן בנוסח הערבות כדלהלן: "המדד היסודי" לעניין ערבות זה יהא מדד חודש דצמבר 2020 שהתפרסם ב ינואר שנת 2021"	תשובה בסעיף 1.1
2.2	כתב כמויות תת פרק 2.01	תת פרק 2.01 סעיף 01.2.080	יש לתקן את הקוטר מ" 21 ל" 12"	טעות סופר, הכוונה ל- 12"
2.3	כתב כמויות תת פרק 2.01	תת פרק 2.01 החל מסעיף 01.2.190 ואילך (בנוגע לעבודות שהיקפן מעל 50 מטר)	צויין מחיר יחידה ומחיר קומפ'. לאור זאת נבקש לקבל הבהרות בעניין:	טעות סופר, בסעיפים 01.2.190 - 01.2.260 הכוונה ליח' מטר. סעיפים 01.3.010 – 01.3.100 הכוונה ליח' ולא קומפ',
2.4	סעיפי ביטוח בהסכם:	סעיף 15 – ביטוח: תת סעיף	בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "את הפוליסות ואישור", במילים "את אישור". בשורה השלישית, לאחר המילים "אלא אם", יש להחליף את	המציע יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההברה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת התאגיד
		15.1 : עמ' 8	המיליה "אושר", במילה "הועבר".	מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב
2.5	<u>סעיפי ביטוח בהסכם :</u>	תת סעיף : 15.3 עמ' 8	בסוף השורה השנייה ועד סוף תת סעיף זה, יש להחליף את המילים "העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהמזמין, הזוכה", במילים "פירוט כסויים שנדרשו ואשר אינם מופיעים בנוסח אישור הביטוח".	המציע יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המזמין, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב
2.6	<u>סעיפי ביטוח בהסכם :</u>	תת סעיף : 15.4 תת סעיף : 15.4.1 עמ' 8	בסיפא, לאחר המילים "לא נלקחו בחשבון בהצעתו", יש להוסיף את המילים "מעבר לשאלות שהועברו במסגרת שאלות ההברה".	מאושר
2.7	<u>סעיפי ביטוח בהסכם :</u>	תת סעיף : 15.4.2 עמ' 8	בסיפא, לאחר המילים "בהתחייבות זו כלפיה", יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלחה למציע הזוכה הודעה בכתב של 14 יום מראש".	לא שינוי
2.8	<u>סעיפי ביטוח בהסכם :</u>	תת סעיף : 15.5 עמ' 8	בסיפא, לאחר המילים "או ערבות הביצוע", יש להוסיף את המילים "לחילופין, רשאי המציע לחזור בו מהצעתו".	לא שינוי
2.9	<u>פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזקי גוף או רכוש :</u>	<u>סעיף (1)</u> עמ' 28	בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". בהמשך, לאחר המילים "יהא הקבלן", יש לגרוע את המילה "בלבד". בהמשך, לאחר המילה "האחראי", יש להחליף את המילה "הבלעד", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה הרביעית, לאחר המילים "מי הפועל מטעמו", יש להחליף את המילים "וכן לכל נזק שייגרם", במילים "באשר לנזק שייגרם".	לא מקובל
2.10	<u>פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזקי גוף או רכוש :</u>	<u>סעיף (2)</u> עמ' 28	בסיפא, לאחר המילים "לדרישה האמורה", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".	לא מקובל
2.11	<u>פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזקי גוף או רכוש :</u>	<u>סעיף (3)</u> עמ' 28	בסיפא, לאחר המילים "שיגיע לקבלן", יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	מקובל
2.12	<u>פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזקי גוף או רכוש :</u>	<u>סעיף (4)</u> עמ' 28	בשורה הראשונה, לאחר המילים "שנגרם ע"י הקבלן", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו והיקפה".	לא מקובל
2.13	<u>פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לעובדים :</u>	<u>סעיף (1)</u> עמ' 28	בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". בהמשך, לאחר המילים "יהא הקבלן", יש לגרוע את המילה "בלבד". בהמשך, יש להחליף את המילים "האחראי הבלעד", במילים "אחראי על פי דין".	לא מקובל
2.14	<u>פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות</u>	<u>סעיף (3)</u> עמ' 28	בסיפא, לאחר המילים "שיגיע לקבלן", יש להוסיף את המילים "ובלבד ששלח לקבלן הודעה בכתב של 14 יום מראש".	מקובל

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת התאגיד
	לעובדים:			
2.15	פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות מקצועית:	סעיף (3) עמ' 28	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ו/או ישפה", יש להחליף את המילים "באופן מלא", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השלישית, לאחר המילים "וישולמו לו", יש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בסיפא, לאחר המילים "דרישה ראשונה", יש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה".	לא מקובל
2.16	פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזק סביבתי:	סעיף (2) עמ' 29	בשורה החמישית, לאחר המילים "ייחוייב הקבלן באחריות", יש להחליף את המילה "מלאה", במילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השביעית, לאחר המילים "או מי מטעמו", יש להחליף את המילה "מיד", במילים "בהקדם האפשרי". בהמשך, לאחר המילים "עם דרישה", יש להוסיף את המילים "וכפוף להוכחת חבותו והיקפה".	לא מקובל
2.17	פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזק סביבתי:	סעיף (3) עמ' 29	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסוף השורה השלישית ותחילת הרביעית, יש לגרוע את המילים "בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין".	לא מקובל
2.18	פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזק סביבתי:	סעיף (4) עמ' 29	בשורה הראשונה, לאחר המילים "הקבלן אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסוף השורה השלישית ותחילת הרביעית, יש להחליף את המילים "בין שהנזק ו/או הפגיעה נגרמו באקראי ובין", במילה "שנגרמו".	לא מקובל
2.19	פרק ג' – אחריות וביטוח: אחריות לנזק סביבתי:	סעיף (5) עמ' 29	בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "ולקבל את אישור הרשות המוסמכת על התשתית שניזוקה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	לא מקובל
2.20	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (3) עמ' 29	בשורה הראשונה, לאחר המילים "וההשתתפויות העצמיות", יש להוסיף את המילים "בביטוחי הקבלן".	מאושר
2.21	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (4) עמ' 29	בסיפא, לאחר המילים "מחברות הביטוח", יש להוסיף את המילים "כל הני"ל למעט כלפי מזיק בזדון".	מאושר
2.22	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (5) עמ' 29	בשורה הרביעית, לאחר המילים "וסכומים לביטוח", יש להחליף את המילים "ככל האפשר וכפי", במילה "כפי".	מאושר
2.23	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (7) עמ' 30	בתחילת השורה הראשונה, לאחר המילה "הקבלן", יש לגרוע את המילה "לבדו". בסיפא, לאחר המילים "הנקובה בפוליסה", יש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית של הקבלן".	ללא שינוי
2.24	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (8) עמ' 30	בשורה השנייה, לאחר המילים "אישור קיום הביטוחים", יש לגרוע את המילים "ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים". בתחילת השורה השלישית, יש להחליף את המילים "כשהם חתומים", במילים "כשהוא חתום".	ללא שינוי
2.25	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (9) עמ' 30	בסוף השורה הראשונה, יש לגרוע את המילים "ו/או בפוליסות". בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "אותם שוב כשהם מתוארכים", במילים "אותו שוב כשהוא מתוארך".	ללא שינוי
2.26	פרק ג' – אחריות	סעיף (10)	בשורה הראשונה, לאחר המילים "אישור קיום הביטוחים", יש לגרוע את המילים "ו/או הפוליסות".	ללא שינוי

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההברה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת התאגיד
	וביטוח: ביטוח:	עמ' 30	בשורה השלישית, לאחר המילים "ובין אם לאו", יש להחליף את המילה "והמצאתם", במילה "והמצאתו".	
2.27	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (11) עמ' 30	בתחילת השורה השנייה, יש לגרוע את המילים "ו/או הפוליסות". בהמשך השורה, יש להחליף את המילים "בדיקתם או אי בדיקתם", במילים "בדיקתו או אי בדיקתו".	ללא שינוי
2.28	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (13) עמ' 30	בתחילת השורה השנייה, יש לגרוע את המילים "הפוליסות ו/או את". בהמשך השורה, יש להחליף את המילה להתאימם", במילה "להתאימו". בשורה השלישית, לאחר המילים "אישור קיום הביטוחים", יש לגרוע את המילים "ו/או הפוליסות".	ללא שינוי
2.29	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (16) עמ' 30	בתחילת השורה השנייה, יש לגרוע את המילים "העתקי הפוליסות". בהמשך השורה, יש להחליף את המילים "כשהם חתומים", במילים "כשהוא חתום".	ללא שינוי
2.30	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (18) עמ' 30	בסיפא, לאחר המילים "לפוליסת הביטוח", יש להוסיף את המילים "טרם קרות מקרה ביטוח".	מאושר
.31	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (19) עמ' 30	בשורה הראשונה, לאחר המילים "ביטוח אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם ביטוח חבות המוצר".	מאושר
2.32	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (21) עמ' 30	בשורה השלישית, לאחר המילים "מי שביצע נזק בזדון", יש לגרוע את המילים "כלפי הקבלן". בשורה החמישית, לאחר המילים "רשלנות רבתי", יש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול חריג זה כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי דין". בהמשך, לאחר המילים "זיהום פתאומי", יש להוסיף את המילים "תאונתי ובלתי צפוי מראש". בשורה השישית, לאחר המילים "אלא אם", יש להחליף את המילה "תימסר", במילה "תישלח". בסוף השורה, לאחר המילים "לידי המזמין", לש לגרוע את המילים "לכל הפחות".	מאושר
2.33	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (22) עמ' 30	בשורה הראשונה, לאחר המילים "או סייגים בגין", יש לגרוע את המילים "זיהום פתאומי".	מאושר להחליף ל" זיהום פתאומי תאונתי ובלתי צפוי מראש".
2.34	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (23) עמ' 30	לאחר המילים "בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר".	מאושר
2.35	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (23) תת סעיף א' עמ' 30	בשורה השנייה, לאחר המילים "לבין הקבלן", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני 1.1.2002".	מאושר
2.36	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (24) עמ' 31	לאחר המילים "בפוליסה לביטוח אחריות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולבת עם אחריות מקצועית".	מאושר
2.37	פרק ג' – אחריות וביטוח: ביטוח:	סעיף (24) תת סעיף א' עמ' 31	בשורה השנייה, לאחר המילים "לבין הקבלן", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני 1.1.2002".	מאושר
2.38	פרק ג' – אחריות	סעיף (25) תת סעיף	בשורה החמישית, יש להחליף את המילים "תקופת תחזוקה מורחבת 24 חודשים", במילים "תקופת תחזוקה של 24	ללא שינוי

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההברה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת התאגיד
	<u>וביטוח:</u> <u>ביטוח:</u>	א': עמ' 31	חודשים מהם 12 חודשים תחזוקה מורחבת".	
2.39	<u>פרק ג' –</u> <u>אחריות</u> <u>וביטוח:</u> <u>ביטוח:</u>	<u>סעיף (26)</u> עמ' 31	בסוף השורה הראשונה ובשנייה, יש להחליף את המילים "ביט או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי", במילים "מגדל ביט 2016".	מאושר
2.40	<u>פרק ג' –</u> <u>אחריות</u> <u>וביטוח:</u> <u>ביטוח:</u>	<u>סעיף (28)</u> עמ' 31	יש לגרוע סעיף זה.	ללא שינוי
2.41	<u>פרק ג' –</u> <u>אחריות</u> <u>וביטוח:</u> <u>ביטוח:</u>	<u>סעיף (29)</u> עמ' 31	בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "ו/או משלימים", יש להחליף את המילים "יערוך הקבלן", במילים "רשאי הקבלן לערוך".	ללא שינוי
2.42	<u>פרק ג' –</u> <u>אחריות</u> <u>וביטוח:</u> <u>ביטוח:</u>	<u>סעיף (30)</u> עמ' 31	בסוף השורה, יש להחליף את המילים כל דין", במילה "דין".	מאושר
2.43	<u>פרק ג' –</u> <u>אחריות</u> <u>וביטוח:</u> <u>ביטוח:</u>	<u>סעיף (32)</u> עמ' 31	יש לגרוע סעיף זה.	ללא שינוי
2.44	<u>נספח י"א –</u> <u>אישור קיום</u> <u>ביטוח –</u> <u>עבודות</u> <u>קבלניות:</u>		ב"נוסח ומהדורת הפוליסה", יש להחליף את המילה "ביט", במילים "מגדל ביט 2016".	מאושר
2.45	<u>אישור ביטוח</u> <u>(מקצועי מוצר):</u> <u>סוג ביטוח</u> <u>"אחריות</u> <u>המוצר":</u>		לאחר המילים "אחריות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית". בהתאם יש לשנות את גבול האחריות, לגבול אחריות משולב ע"ס 9,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. באשר לתקופת הגילוי (קוד 332), יש להעמידה על 6 חודשים בלבד.	מאושר אחריות מקצועית משולב מוצר בגבול אחריות 9,000,000 ₪. תקופת גילוי: אחריות מקצועית: 6 חודשים אחריות מוצר: 12 חודשים
2.46	<u>סוג ביטוח</u> <u>אחריות</u> <u>מקצועית:</u>		לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות המוצר". בהתאם יש לשנות את גבול האחריות, לגבול אחריות משולב ע"ס 9,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	מאושר אחריות מקצועית משולב מוצר בגבול אחריות 9,000,000 ₪.
3.1	הוראות המכרז	סעיף 6 (א) עמ' 5	מבוקש לעדכן את תנאי הסף. כיום הסיווג של הנחת קווי ביוב הוא 260, ועל כן יש לתקן את התנאי כך שרשאים להשתתף מציעים הרשומים בפנקס הקבלנים בסיווג 260 ב-1 ומעלה.	מאושר
3.2	הוראות המכרז	סעיף 6 (ב) עמ' 5	מבוקש לתקן את תנאי הסף כך שייקבע כדלקמן - 1. ביצוע עבודות שרוול על ידי המציע בעצמו (ולא על ידי קבלן משנה) בהיקף של 2,000 מ' בקוטר של 160 מ"מ ומעלה, במהלך השנים 2018-2020. 2. ביצוע עבודות שרוול על ידי המציע בעצמו (ולא על ידי קבלן משנה) בהיקף של 500 מ' בקוטר של 400 מ"מ ומעלה, במהלך השנים 2018-2020. ראו מכתב מצורף לפירוט הבקשה.	ללא שינוי

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת התאגיד
3.3	תנאי סף	סעיף 6 (ג) עמ' 5	מבוקש לתקן את תנאי הסף כך שדרישת ההיקף הכספי תהיה להיקף של 1,500,000 ₪ במהלך שלוש השנים האחרונות, בגין עבודות שרוול, או לחילופין - לאפשר הצגת עבודות בהיקף הכספי הנדרש בסעיף (5 מליון ₪ לשנה), אך זאת בביצוע עבודות שרוול ו/או הנחה של קווי מים וביוב. ראו מכתב מצורף לפירוט הבקשה.	ללא שינוי
3.4	הוראות המכרז	סעיף 6(ד) עמ' 5	תנאי הסף שבסעיף זה קובע כי רשאי להשתתף מציע שהינו מורשה מטעם יצרן השרוולים להתקנת השרוולים המיוצרים על ידו. אף שמדובר בדרישה רלבנטית ונכונה, הרי שהמכרז נעדר כל הוראה ביחס להוכחת העמידה בתנאי סף זה. מבוקש להבהיר כי על המציע להציג אישור יצרן השרוולים.	ללא שינוי
3.5	הוראות המכרז	סעיף 27.5	מבוקש להבהיר כי הודעה על אי זכייה תינתן באמצעות דוא"ל או פקס, וכי הערבות הבנקאית תיאסף על ידי המציע. האמינות של הדואר בתקופה האחרונה אינה גבוהה, והמשלוח בדואר רשום יכול לגרום לעיכוב בקבלת הערבות בחזרה.	מאושר
3.6	נספח י"ב	פיסקה ראשונה	תנאי הסף שבסעיף 6(ב) ו-6(ג) מחייב הצגת ניסיון של המציע בעצמו, ולא של קבלן משנה. נספח י"ב כלל לא מוכיח את העמידה בתנאי הסף של המכרז. מבוקש לתקן את נספח י"ב, כך שהמציע יידרש להציג ניסיון בעבודות שביצע בעצמו, ולא ניסיון כקבלן ראשי, וכן לתקן את הטבלה כך שהמציע יידרש להצהיר על המועד בו בוצעו העבודות, כלומר - תאריך תחילת הביצוע ומועד מסירת העבודות למזמין. כמו כן, מבוקש להבהיר, בהקשר זה, כי באשר לעבודות שהחלו בשנה אחת והסתיימו בשנה אחרת, יירשם מועד הביצוע.	סעיפים 6(ב) ו-6(ג) מחייבים ביצוע עצמי של העבודות הנדרשות להוכחת ניסיון. אין זה משנה האם בוצעו על ידי המציע כקבלן משנה, ובלבד שהמציע ביצע את העבודות בעצמו. אין שינוי בנוגע להגדרת מועד עבודות. מצ"ב נוסח מתוקן לנספח י"ב
4.1	תנאי המכרז	ס' 6 ב'	מבוקש לשנות את תנאי הסף כך שדי יהיה בניסיון ביצוע עבודות שרוול בקוטר "14".	ללא שינוי
4.2	תנאי המכרז	ס' 6 ג'	מבוקש לשנות את תנאי הסף כך שדי יהיה בניסיון ביצוע עבודות בהיקף כספי של 2-3 מיליון ₪ בשנה.	ללא שינוי

• מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ;

• הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב,

מעיינות הדרום

תאגיד מים וביוב אזורי

מסמך זה על נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע

מכרז מס' 01/2021

יוגש על ידי המשתתף
יחד עם הצעתו במכרז

נוסח ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)

לכבוד
תאגיד מעיינות הדרום בע"מ
דימונה
א.נ.

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 100,000 ₪ (מאה אלף שקלים) (להלן: "סכום הערבות") שתדרשו מאת _____ (להלן: "הנערב") שביניכם לבין הנערב בעניין "מכרז מס' 01/2021 – חידוש צנרת ללא חפירה - שרוול". סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן, "מדד היסוד" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש דצמבר 2020 שהתפרסם בתאריך 15.01.2021 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת מדד היסוד, יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסוד בסכום הדרישה, מחולק במדד היסוד. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסוד, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.
2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ- 5 (חמישה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.
3. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 18.04.2021 (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
4. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,

בנק _____ בע"מ

נספח י"ב

ניסיון תעסוקתי

מכרז מס' 01/2021

אני הח"מ, _____ בשם _____ (להלן: "המציע"), מצהיר ומאשר בזאת כי המציע ביצע בעצמו עבודות חידוש צנרת ללא חפירה באמצעות שרוול, כנדרש בסעיפי ב' ו- 6 לתנאי הסף:

שם התאגיד / הרשות המקומית, ושם הישוב שהעבודה בוצעה בו	תאריך סיום הביצוע	קוטר הצינור	אורך הצינור	היקף כספי	תיאור העבודה

מצורפים בזה אישורים לשם הוכחת המפורט לעיל.

מובהר בזאת, כי אין במספר השורות בטבלה דלעיל, משום הגבלה למספר הממליצים, והמציע רשאי להוסיף ממליצים מעל ומעבר לקיבולת הטבלה המובנית בטופס זה.