

יום רביעי כ"ג סיון תשע"ט
26 יוני 2019

מכרז פומבי מס' 04/2019
מענה לשאלות הבהרה

מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	פרק (עמוד) (במכרז)	נוסח השאלה/בקשת ההבהרה	מענה לשאלות
1	ביטוח-נספח 10	עמוד 75 שורה שניה ושורה תשיעית-פרק פוליסה לביטוח אחריות מוצר ופרק פוליסה לביטוח אחריות מקצועית		נבקש להוריד את המשפט "אינה עולה על סך 60,000 ₪ ולהוסיף את המשפט "הינה בכפוף למפורט בפוליסה"	לא מאושר
2	ערבות – נספח 6	עמוד 15, פסקה שנייה, שורה רביעית		נבקש להוסיף את המילה "קבלת" במשפט: "...תוך 14 יום מיום קבלת דרישתכם"	לא מאושר
3	ערבות – נספח 6	עמוד 15,		נבקש להבהיר את תוקף הערבות בשל כפילות: בעמוד 15 כתוב 1.12.2019 ובעמוד 4 כתוב 31.12.2019	תוקף ערבות השתתפות במכרז הינה עד 01.12.2019, כפי שמופיע בנספח 6 - כתב ערבות השתתפות במכרז 04/2019
4	אישור רואה חשבון-נספח 2	עמוד 11, סעיף 2.1		נבקש להבהיר את סכום המחזור הכספי בשל כפילות: בסעיף 2.1 כתוב 5 מיליון ובהמשך הנספח כתוב 6 מיליון.	סכום המחזור הכספי הנדרש הינו 6.0 מיליון ₪ (שש מיליון שקל חדשים) לפי סעיף 2.2 עמוד 11.
5	מבוא – אפיון כללי ותאור העבודה	2 - המערכות יותקנו במתקנים של התאגיד ב: ערד, דימונה, ירוחם ומצפה רמון.		מה יותקן איפה – נא לפרט כל פריט איפה ולדוגמה פרק 7 מיגון פיזי – האם בכלל האתרים ומה החלוקה	כפי שהוסבר בכנס מציעים, בכל האתרים יש להתקין מיגונים פיסיים וטכנולוגיים, למעט מגדל במצפה רמון בו יותקנו רק אמצעים טכנולוגיים. פרוט כמויות מדויק יימסר לזוכה במכרז.

מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	פרק (עמוד במרכז)	נוסח השאלה/בקשת ההבהרה	מענה לשאלות
6	פרק 1 - מערכת טמ"ס	דרישות לאבטחת "סייבר" במצלמות כל ציוד הטמ"ס יעמוד בדרישות "צמצום סיכוני סייבר ממצלמות אבטחה" שהופץ ע"י מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה באפריל 2018. המזמין יהיה רשאי לבקש אישור מעבדה בלתי תלויה לתנאי זה ע"ח המציע.		נא למסור שמות של מעבדה בלתי תלויה וכן העתק הסמכה רשמי שניתן ע"י מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה באפריל 2018 לאותה מעבדה	מערך הסייבר טרם פרסם רשימת מעבדות מורשות, אי לכך נתונה למציע האפשרות להציע מעבדה בלתי תלויה בעצמו ומלבד שתעמוד בתנאים שלהלן: 1. ותק למעבדה מעל 3 שנים כגוף בודק (מעבדה). 2. לפחות 5 מועסקים מתחום הסייבר, שמתוכם לפחות 2 מהנדסים. 3. אישור מטעם מערך הסייבר הלאומי ו/או מלמ"ב ו/או משרד הביטחון, או משטרת ישראל אף טכנולוגיות, לבדיקת אמצעים טכנולוגיים. נסיון של 3 שנים לפחות בהפעלת מעבדה מסוגת במערך טכנולוגי של גוף ממשלתי או בטחוני.
7	תנאי סף	סעיף 2.		האם כל 3 הפרויקטים צריכים להיות מבוססי שו"ב GIS?	לא נדרש GIS כתנאי סף
8	נספח 9 כתב הכמויות	סעיפים 141-144 סעיפים 132-139		מכיוון שמדובר ב 4 אתרים שונים ויש לקחת בחשבון את עלויות שינוע הכלים נבקש הבהרה כמה מ"א של חפירות / גדרות יש בכל אתר?	ירוחם כ 280 מטר דימונה כ 150 מטר ערד כ 290 מטר
9		סעיף א 34, פיצויים מוסכמים		מהו הזמן המשוערך לביצוע הפרויקט?	90 ימי עבודה
10	נספח 9 כתב כמויות	30-38		יש סתירה בין כמויות העדשות לכמויות מצלמות הגוף ולכמות המיגונים, נבקש הבהרה לכמויות	<u>כתב הכמויות עודכן לאור טעות סופר ורק כתב כמויות זה יהיה תקף!</u> <u>בכותרת רשום, **** מעודכן ***</u> <u>כתב הכמויות במעודכן יפורסם באתר האינטרנט</u>

מעיינות הדרום - תאגיד המים וביוב איזורי

טל: 08-6227968 | פקס: 1538-6227975 | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה | info@m-hd.co.il



מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	פרק (עמוד במכרז)	נוסח השאלה/בקשת ההבהרה	מענה לשאלות
11	נספח 9 כתב כמויות	60		מצוין 15 יח' רמקולים שופרים אך לא מצוין בכתב כמויות כמות המגברים, נבקש את הבהרתכם	לא נדרש מגברים, נדרש רמקול IP ללא מגבר.
12				באחריות מי נקודות החשמל?	באחריות המציע הזוכה.
13				יצרני VMS רבים אינם מיישמים תקן V.265, נבקש לכן לאשר תקן V.264.	לא מאושר
14				נבקשם לאשר למערכות ניהול וודיאו VMS כי ONSSI=QOGNIFY	מאושר
15				האם למימוש מערכת צפייה והקלטה NVR מקומית IP ניתן להשתמש ב APPLIANCE?	כן ובתנאי שתהא התממשקות מלאה למערכת ה VMS, עם דיסק הקלטה ל 30 יום וחלוקת משאבים לכל מצלמה כנדרש בפרק ה VMS.
16	ערבות מכרז	3.1 + נספח 6		בסעיף 3.1 תוקף ערבות המכרז המצוין הוא 31.12.19, ואילו בנספח 6 תוקף הערבות הינו 1.12.19. נבקש להבהיר מהו תוקף ערבות המכרז?	ראה תשובה סעיף 3
17	ערבות ביצוע+ הגשת חשבונות ואופן החישוב	32 ג. + 18 א.		בסעיף 32 ג. מדובר כי 10% מהתשלום של כל חשבון ייחשב כעיכבון ויינתן רק בקבלת התמורה בסיום העבודה. בנוסף, קיימת בקשה לערבות ביצוע בסך 50,000 ש. בשל העובדה כי מדובר בכפל בטוחות, נבקש לבטל את הבקשה למתן ערבות ביצוע	לא מאושר

מעיינות הדרום - תאגיד המים וביוב איזורי

טל: 08-6227968 | פקס: 1538-6227975 | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה | info@m-hd.co.il



מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	פרק (עמוד במכרז)	נוסח השאלה/בקשת ההבהרה	מענה לשאלות
18	הגשת חשבוניות ואופן החישוב	32		נבקש כי תנאי התשלום של החשבון הסופי יהיו זהים לתנאי התשלום של החשבון החלקי: שוטף + 45 ימים	לא מאושר
19			74	בפסקת הנדון בשורה השלישית לפני המילה "בקשר" נבקש לרשום "בין היתר".	מאושר
20	פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי		74	בשורה ראשונה אחרי המשפט "פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי" נבקש לרשום "גבולות אחריות משולבים עם ביטוח אחריות מוצר"	מאושר
21	פוליסה לביטוח אחריות מוצר		74	בשורה ראשונה אחרי המשפט "פוליסה לביטוח אחריות מוצר" נבקש לרשום "גבולות אחריות משולבים עם ביטוח צד ג"	מאושר
22	בהתייחס לפוליסות לעיל:		75	אחרי המילה "הנו" נבקש לרשום "מגדל"	חברת הביטוח יכולה להחליט איזה נוסח ביט (או דומה לו) יחול.
23	בהתייחס לפוליסות לעיל:		75	נבקש למחוק את כל הסעיפים (1-6) החל מהמשפט "נוסח הפוליסות הנו ביט 2016" עד וכולל המשפט "הננו מאשרים כי הפרת תנאי הפוליסה בתום לב ע"י הספק ו/או מי מטעמו לא תיפגע בזכויות התאגיד"	לא מאושר

מעיינות הדרום - תאגיד המים וביוב איזורי

טל: 08-6227968 | פקס: 1538-6227975 | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה | info@m-hd.co.il



מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	פרק (עמוד במכרז)	נוסח השאלה/בקשת ההבהרה	מענה לשאלות
24			77	נבקש להוסיף את החותמת "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם"	מאושר
25		24 (5)	26	בשורה שנייה, מבוקש למחוק את המילים "והבאים מטעמו"	לא מאושר
26		24 (9)	26	במקום המילים "כל עוד קיימת לו חבות על פי חוק" מבוקש לכתוב: "לתקופת ההסכם ולתקופה נוספת של שנת אחת לאחר תקופת ההסכם".	לא מאושר
27		24 (12)	27	בשורה שנייה, אחרי המילים "על פי המכרז", מבוקש להוסיף "באופן סביר בנסיבות העניין"	לא מאושר
28		24 (14) – (15)	27	מבוקש להוסיף לעניין סעיפים אלה – "בכפוף לחבותו עפ"י ההסכם ו/או עפ"י דין".	לא מאושר
29		24 (16)	27	בשורה ראשונה מבוקש למחוק את המילים "ו/או הבאים מטעמו". אחרי המילים "בגין נזק" מבוקש להוסיף את המילה: "לרכוש".	לא מאושר

מעיינות הדרום - תאגיד המים וביוב איזורי

טל: 08-6227968 | פקס: 1538-6227975 | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה | info@m-hd.co.il



מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	פרק (עמוד במכרז)	נוסח השאלה/בקשת ההבהרה	מענה לשאלות
30				לאור מורכבות המכרז ולוח הזמנים הצפוף מבוקש לדחות את מועד הגשת המכרז לפחות בחודש ימים	לא מאושר
31				מבוקש לאפשר שאילת שאלות הבהרה נוספות לאחר וגם בהמשך לתשובות שאלות ההבהרה	לא מאושר

אבי עמר – מהנדס התאגיד

מעיינות הדרום - תאגיד המים וביוב איזורי

טל: 08-6227968 | פקס: 1538-6227975 | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה | info@m-hd.co.il

