חומרים:

			1. צנור מרופלקס (HDPE PE100)
50.0	מ'	ø500	SDR17, PN10
			2. צנור מרופלקס (HDPE PE100)
4.0	מ'	ø110	SDR17, PN10
5	יח'	1.20x1.20x0.40	3. קולחר בטון לפי פרט 9
1	יח'	ø500	4. קשת 45° 'פלטאון'
			5. משטח בטון 5.0x3.0x0.20 מזויין
3.0	מ"ק		ברשת Φ10 10/10# לפי פרט P-6
1	קפ'		6. עמוד סימון לפי פרט 90

הערות:

1. תנוחה ראה גליון מס' 100.
2. פרטי איטום ראה גל' HDPE LINER.

		.6
		.5
		.4
		.3
		.2
		.1
תאריך עדכון Date Modify	חתימה Signature	שינוי מס' Revise No
01.03.2017		לעיון Information
14.04.2019	✓	למכרז Tender
		לביצוע Execution

ISO 9001:2015

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל': 03-5622254 פקס': 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

המקום Place: **מעיינות הדרום**
מט"ש דימונה

שם פרויקט Project name: **בריכת חרום**

נושא הגליון Subject of drawing: **צנור כניסה לבריכת חרום**

מס' הדף No: 13

מס' התוכנית No: 788

תכנן Design director: נמלי

שרטט Designed by: נמלי

בקר Checked by: ר.ברז'יק

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל סטיה או אי התאמה עליו לדווח למתכנן. אין לקנה גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
ALWAYS THINK SAFETY.

קנ"מ Scale: 1:500/100

תאריך Date: 01.03.2017

מידות הגליון Size of sheet: A1

קובץ File: Pratim 788-מטש דימונה.dwg