D-020 DN50

חומרים:

1.	שסתום אויר משולב לביוב דגם D-020			
	תוצרת א.ר.י	ø2"	יח'	1
2.	מגוף "טריז" AVK	ø2"	יח'	1
3.	אוגן	ø2"	יח'	3
4.	מופה לחץ 10cm	ø2"	יח'	1
5.	צנור PE100 דרג 16	ø32	מ'	2.0
6.	רוחב מסעף "פלסאון" 495800	ø110x32	יח'	1
7.	אביזר מעבר-הברגה חיצונית			
	"פלסאון" 492100	ø32x1"	יח'	2
8.	מגוף "שגיב" כדורי S.N.L.200			
	הברגות פנים-פנים	ø1"	יח'	1
9.	מסעף ד מעבר + ב.פ. PN16	2"x2"x1½"	יח'	1
10.	זווית 90°	ø1½"	יח'	1
11.	ניפל	ø1½"	יח'	2
12.	מגוף עם מחט שיחרור מהיר	ø1½"	יח'	1
13.	מד לחץ מילוי גליצרון סקלה 0-15 אטמ'		יח'	1

ISO 9001:2015 — IQC Institute of Quality & Control — Certified Quality Managment System

01.03.2017		Information לעיון	
14.04.2019	✓	Tender למכרז	
		Execution לביצוע	

No 309-1 מס' הדף

No 788 מס' התוכנית

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

ALWAYS THINK SAFETY.

Design director	נטלי	תכנן	
Designed by	נטלי	שרטט	
Checked by	ר.ברז'יק	בקר	
Date 01.03.2017	תאריך	Scale 1:10	קנ"מ
File PRT309-1.dwg	קובץ	Size of sheet A4	מידות הגליון

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING
תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

Place	מעיינות הדרום מט"ש דימונה	המקום	
Project name	בריכת חרום	שם פרויקט	
Subject of drawing	שסתום אוויר ומנומטר	נושא הגליון	