מבט C

חתך A–A

הערות:

* העגורן יסתובב ידני בזוית ~270°
* העגורן מתוכנן לשקיעה 1\250 מהאורך המשיך.
* עיגון הפלטה לרצפת הבטון ע" מיתדים כימיים. על המזמין לאשר את עומסים המופעלים על הריצפה דרוש עובי ריצפה 160 מ"מ מינימום.
* יש להסיר כל מכשול הנמצא בתחום מעטפת עבודת העגורן ,או לדווח על קיומו.
* כל הריתוכים יבוצעו לפי תקן AWS D14.1–97.
* חומרים עבור מבנה הפלדה – ST37–2.
* בזמן התקנה המזמין יקבע מיקום העגורן.

צבע:

העגורן ינוקה ע"י מברשת פלדה ויצבע בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות עליון גוון צהוב (RAL1028) סה"כ עובי 120µ.

מבט B

פרט D

		.6
		.5
		.4
		.3
		.2
		.1
תאריך עדכון Date Modify	חתימה Signature	שינוי מס' Revise No
01.03.2017		לעיון Information
14.04.2019	✓	למכרז Tender
		לביצוע Execution

ISO 9001:2015 IQC Institute of Quality & Control Certified Quality Management System

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

המקום Place: **מעיינות הדרום מט"ש דימונה**

שם פרויקט Project name: **בריכת חרום**

נושא הגליון Subject of drawing: **עגורן זרוע**

מס' הדף No: 903

מס' התוכנית No: 788

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.
ALWAYS THINK SAFETY.

תכנן Design director: נטלי		
שרטט Designed by: נטלי	תאריך Date: 01.03.2017	קנ"מ Scale: 1:25
בקר Checked by: ר.ברז'יק	קובץ File: 903.dwg	מידות הגליון Size of sheet: A2

מול ההר פרוייקטים בע"מ
תכנון , יעוץ ויצור מתקני הרמה ושינוע
בודקים מוסמכים למכונות הרמה וקולטי אויר
ת.ד 286 כפר תבור 15241 טל : 04-6516665 פקס: 04-6411386 נייד 050-4519704/5/6