D	160–200mm ø6”–ø8”	250–280mm ø10”	315mm ø12”	355–400mm ø14”–ø16”	450–500mm ø18”–ø20”	560mm ø22”	630mm ø24”	710mm ø26”–30”	800–1000mm ø32”–40”	1200mm ø46”–48”
B	80cm	90cm	100cm	110cm	120cm	130cm	140cm	160cm	200cm	280cm
פלדת דיון	1 3Φ12 L=310	1 3Φ12 L=360	1 3Φ12 L=410	1 3Φ12 L=460	1 3Φ12 L=510	1 3Φ12 L=560	1 3Φ12 L=610	1 3Φ12 L=710	1 3Φ12 L=910	1 3Φ12 L=1310
	70 / 70 / 70 / 50 / 50	80 / 80 / 80 / 60 / 60	90 / 90 / 90 / 70 / 70	100 / 100 / 100 / 80 / 80	110 / 110 / 110 / 90 / 90	120 / 120 / 120 / 100 / 100	130 / 130 / 130 / 110 / 110	150 / 150 / 150 / 130 / 130	190 / 190 / 190 / 170 / 170	270 / 270 / 270 / 250 / 250
	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50	2 16Φ6 L=50
	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10	10 30 10

במקום חיבור הצינור, יש לחבר את העטיפה
ולנקות את הצינור.
לאחר יציקת הבטון, יש למרוח ולעטוף מחדש
את הקטע שנשאר גלוי.
לפני ניסוי הצינור, יש לערוך בדיקה
דידוקטור בתוך הצינור והכיסוי בהתאם
למפרט המצורף. יש למרוח XPANDO בכל
הריתוכים, את העפר יש להחזיר בהידוק אופטימלי
עם כלי ויברציוני.

ISO 9001:2015 IQC Institute of Quality & Control Certified Quality Management System	01.03.2017		Information לעיון
	14.04.2019	✓	Tender למכרז
			Execution לביצוע
No 9 מס' הדף	המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט. ALWAYS THINK SAFETY.		
No 788 מס' התוכנית			
Design director נטלי תכנן			
Designed by נטלי שרטט	Date 01.03.2017 תאריך	Scale ללא קנ"מ קנ"מ	
Checked by ר.ברז'יק בקר	File Ma.g-p9.dwg קובץ	Size of sheet A3 מידות הגליון	

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING
תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל': 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

Place מעיינות הדרום מט"ש דימונה המקום	
Project name בריכת חרום שם פרויקט	
Subject of drawing קולר בטון נושא הגליון	