העמדת המבנה על המגרש,
לרבות קביעת ±0.00 של המבנה
לפי תכנית אדריכלות בלבד

כמות ומיקום המדויקים
של ציוד ופתחי מעבר -
באישור מתכנן המערכת

פרט הפסקת יציקה
1:25

פרט D
1:25

פרט A
1:25

פרט C
1:25

חתך 3-3
1:50

חתך 2-2
1:50

חתך 1-1
1:50

תכנית גג קל
1:50

תאריך :	תפוצה :
.	.

1. ביצוע השלד בהתאם לתקן ישראלי 1923-עבודות בטון יצוק באתר.
2. סוג הבטון ב-30 שקיעה 5' בתקרות, ושקיעה 6' בקורות, קירות ועמודים. אגרגט מקסימלי בקוטר 20 מ"מ.
3. סוג הפלדה: (Φ) עגול, (Φ) מצולע, (Φ) רשת רקמת פלדה, (Φw) פלדה מצולעת רתיכה w400, (Φw) פלדה מצולעת רתיכה w500.
4. יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תכניות האדריכל, הקונסטרוקציה ושאר היועצים.
5. כיסוי לזיון:
   - באלמנטי בטון תת-קרקעים 3 ס"מ
   - באלמנטי בטון חשוף 3 ס"מ
   - באלמנטי בטון הבאים במגע עם מים 4 ס"מ
   - בעמודים, תקרות, קורות, קירות בטון וממידים 2.5 ס"מ.
6. יש להזמין המהנדס לאתר לפני ביצוע והציקות.
7. בארונות החשמל, גב הארון מבטון מזוין בעובי 10 ס"מ מינימום, מחיצות בארון מבלוקי בטון מלאים.
8. יש להזמין את המתכנן לאתר לאחר ביצוע עבודות ההריסה.
9. על מהנדס מהסעם הקבלן המבצע יש להכין תיק המסמכים שיכלול חישובים סטטיים, תכניות מפורטות ודרישות מיוחדות לביצוע ולבטיחות מערכת הספסנות. בכל מקרה, קורות נושאות רוח"דים, קורות טרנספורמציה, תקרות וקורות מיוחדות יתמכו ע"י מגדלי תמיכה ולא רגלי תמיכה.
10. סוג הפלדה ST37 (FE 360)
11. כל הריתוכים יהיו מלאים, בעובי 6 מ"מ אם לא צוין אחרת.
12. כל אלמנטי הפלדה יגולוונו בגילוון חם בעובי 100 מקרון.

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING
תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל': 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

דרגת חשיפה:

מספר	סוג האלמנט במבנה	דרגת חשיפה
1	כלונסאות	3
2	קורות יסוד	3
3	רצפת קומת קרקע	1
4	קירות חוץ	2
5	תקרת מבנה	2
6	קירות פנים	1

מקרא:

עמוד ממשיך	4	קיר ממשיך	קורה יורדת 20/60
עמוד נגמר	4	קיר נגמר	קורה עולה 20/60
עמוד שתול	4	קיר שתול	הגבהה 20/30
			מבנה קיים

תאריך	מהדורה	מסי שינוי	שינויים
14.04.19	0	-	לעיון

מסי תכנית: 431-17 . C - 04 b

אתאר הפרויקט : קטסה
שרטט : אנה
לעיון | למכרז | לביצוע

המזמין : **מעיינות הדרום מט"ש דימונה**

שם הפרויקט : **בריכת חרום**

תכנית : **בור שאיבה**
חתכים ותכנית גג קל

מהדורה: 0
14.04.19
קנה מידה : 1-50

א. כצמן
מהנדסי בנין בע"מ
רח' חמדע 8 (בית אקרשטיין),
א.ת. חרצליה פיתוח
מען למשלוח: ת.ד. 12120 מיקוד 4673342 הרצליה
טל': 09-9509202 פקס: 09-9509201
אי-מייל: office@katzman-eng.com

1. המבצע אחראי שסט תכניות קונסטרוקציה מעודכן ימצא באתר הבניין.
2. המבצע אחראי לבקר את כל המידות לפני תחילת הבצוע, על כל טעות או אי התאמה בתכניות או בינו ובין תכניות האדריכלים והיועצים, עליו להודיע מיד למהנדס המתכנן.