הערות:

1. צפוי חלקי הפח החשופים יהיו בצבע אפוקסי בהתאם להוראות המפורטות.
2. הקולר הראשון יונח במרווח שלא יעלה על 3.0 מ' מנקודה החדירה לסוללה,
   הקולר הבא - לאחר 6.0 מ'.
3. כל המידות בשרטוט - ב-מ'.

שינוי מס' Revise No	חתימה Signature	תאריך עדכון Date Modify
.1		
.2		
.3		
.4		
.5		
.6		

לעיון Information	✓	01.03.2017
למכרז Tender		14.04.2019
לביצוע Execution		

ISO 9001:2015 IQC Institute of Quality & Control Certified Quality Management System

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל: 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

המקום Place: **מעיינות הדרום מט"ש דימונה**

שם פרויקט Project name: **בריכת חרום**

נושא הגליון Subject of drawing: **פעמון גלישה**

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.

ALWAYS THINK SAFETY.

מס' הדף No: 12		
מס' התוכנית No: 788		
תכנן Design director: נטלי		
שרטט Designed by: נטלי	תאריך Date: 01.03.2017	קנ"מ Scale: ללא קנ"מ
בקר Checked by: ר.ברז'יק	קובץ File: Maag-p12.dwg	מידות הגליון Size of sheet: 496x268