תכנית מפלס עליון
1:50

תכנית מפלס 15.70
1:50

תכנית מפלס 18.65
1:50

תכנית רצפה
1:50

כיסוי בטון 3 ס"מ

פלטקה P1
פרט עמוד פלדה עולה
1:10

העמדת המבנה על המגרש,
לרבות קביעת 0.00± של המבנה
לפי תכנית אדריכלות בלבד

כמות ומיקום המדויקים
של ציוד ופתחי מעבר -
באישור מתכנן המערכת

תאריך :	חתימה :
.	.

1. ביצוע השלד בהתאם לתקן ישראלי 1923-עבודות בטון יצוק באתר.
2. סוג הבטון ב-30 שקיעה 5 בחקרות, ושקיעה 6 בקורות, קירות ועמודים. אגרגט מקסימלי בקוטר 20 מ"מ.
3. סוג הפלדה: (⌀) עגול, (⌀) מצולע, (⌀) רשת רקמת פלדה, (⌀w) פלדה מצולעת רתיכה w400, (⌀w) פלדה מצולעת רתיכה w500.
4. יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תכניות האדריכל, הקונסטרוקציה ושאר היועצים.
5. כיסוי לזיון:
   - באלמנטי בטון תת-קרקעים 3 ס"מ
   - באלמנטי בטון חשוף 3 ס"מ
   - באלמנטי בטון הבאים במגע עם מים 4 ס"מ
   - בעמודים, חגורות, קורות, קירות בטון וממידים 2.5 ס"מ.
6. יש להזמין המהנדס לאתר לפני ביצוע והוצקות.
7. בארונות החשמל, גב הארון מבטון מזוין בעובי 10 ס"מ מינימום, מחיצות בארון מבלוקי בטון מלאים.
8. יש להזמין את המתכנן לאתר לאחר ביצוע עבודות ההריסה.
9. על מהנדס מהסעם הקבלן המבצע יש להכין תיק המסמכים שיכלול חישובים סטטיים, תכניות מפורטות ודרישות מיוחדות לביצוע ולבטיחות מערכת הספסנות. בכל מקרה, קורות נושאות רוח"דים, קורות טרנספורמציה, תקורות וקורות מיוחדות יתמכו ע"י מגדלי תמיכה ולא רגלי תמיכה.
10. סוג הפלדה ST37 (FE 360)
11. כל הריתוכים יהיו מלאים, בעובי 6 מ"מ אם לא צוין אחרת.
12. כל אלמנטי הפלדה יגולוונו בגילוון חם בעובי 100 מקרון.

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING
תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד:67898
טל' 03-5622254 פקס: 03-5626696
WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il

דרגת חשיפה:

מספר	סוג האלמנט במבנה	דרגת חשיפה
1	כלונסאות	3
2	קורות יסוד	3
3	רצפת קומת קרקע	1
4	קירות חוץ	2
5	תקרת מבנה	2
6	קירות פנים	1

מקרא:

עמוד ממשיך	4	קיר ממשיך	קורה יורדת 20/60
עמוד נגמר	4	קיר נגמר	קורה עולה 20/60
עמוד שחול	4	קיר שחול	הגבהה +20/30
			מבנה קיים

תאריך	מהדורה	מס' שינוי	שינוים
14.04.19	0	-	לעיון

מס' תכנית: 431-17 . C - 04 a

אחראי הפרויקט : קוטסה — לעיון — למכרז — לביצוע

שרטט : אנה

המתקן : מעיינות הדרום מט"ש דימונה

שם הפרויקט : בריכת חרום

תכנית : בור שאיבה תכנית מפלסים

מהדורה 0

14.04.19

קנה מידה : 1-50

א. כצמן
מהנדסי בנין בע"מ
רח' חמדע 8 (בית אקרשטיין),
א.ת. הרצליה פיתוח
מען למשלוח: ת.ד. 12120 מיקוד 4673342 הרצליה
טל': 09-9509202 פקס: 09-9509201
אי-מייל: office@katzman-eng.com

1. המבצע אחראי שסט תכניות קונסטרוקציה מעודכן ימצא באתר הבנין.
2. המבצע אחראי לבקר את כל המידות לפני תחילת הבצוע, על כל טעות או אי התאמה בתכניות או בינן ובין תכניות האדריכלים והיועצים, עליו להודיע מיד למהנדס המתכנן.