

ריכוז נתונים כללי

תאריך: 02/10/2014

דף: 1

מתאריך: 01/09/2014 עד תאריך: 30/09/2014

מחוז: 72160 מחוז דרום
נפה: 72160 מחוז דרום

רשות: דימונה

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	16	16	רשת	שגרתית	דימונה

% 100.0 % 16 16 סה"כ דגימות לרשות:

רשות: ירוחם

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	7	7	רשת	שגרתית	ירוחם

% 100.0 % 7 7 סה"כ דגימות לרשות:

רשות: מצפה רמון

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	7	7	רשת	שגרתית	מצפה רמון

% 100.0 % 7 7 סה"כ דגימות לרשות:

רשות: ערד

אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז תקינה	מספר דגימות תקינות	מספר דגימות שבוצעו	סוג נקודה	קבוצת בדיקה	ישוב
0.0 %	0	100.0 %	12	12	רשת	שגרתית	ערד

% 100.0 % 12 12 סה"כ דגימות לרשות:

0.0 % 0 100.0 % 42 42 סה"כ דגימות לנפה:

0.0 % 0 100.0 % 42 42 סה"כ דגימות למחוז:



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		2014/216	תעודת בדיקה מספר:
		02/10/2014	תאריך אישור תעודה:
02/10/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
אופן הגעה : צידנית חשמלית	שם הדוגם : דוגם ספק המים	09/09/2014 - 22/09/2014	תאריך הדיגום:
הדגימות הגיעו בקירור : כן	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	09/09/2014 - 22/09/2014	תאריך קבלת דגימה:
		ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מקום הדיגום:
		מחוז: מחוז דרום	נפה: דרום
050-3253777	טלפון: פקס:	מר שעה קארפ - אייל קדוש	מזמין בדיקה:
כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	כתובת: דוא"ל:	תאגיד מעיינות הדרום	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/216	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
	שם הבודק במעבדה	ת. דיגום:	אלה דייצמן
	תאריך בדיקה	ת. דיגום:	22/09/2014

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201409000445	1005355 תחנת דלק טן	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000446	1005353 ביב עמל	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000447	1005356 מוסד טללים	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000448	1005360 נוה אביב (מפעל דל)	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000449	1005358 בני ביתר	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000450	1005361 שכ ממשית	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000451	1005349 מרכז רב תחומי נכותי	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000452	1005357 עיריה	דוגם: אייל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000924	1005352 בית אבות אור יצחק	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000925	1005347 ביס רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/216	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201409000926	1005354 רח אלפסי חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000927	1005351 כולל	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000928	1005348 ביס נוה	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000929	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000930	1005350 ביס אפיקים	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000931	1005346 ישיבה תיכונית	דוגם: אייל ת. דיגום: 22/09/2014	<1

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201409000869	1005391 מרכז פיס לקשיש	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000870	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000871	1005386 מועצה מקומית רוחה	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000872	1005390 ביהם המאוחד	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000873	1005387 אזור תעשייה-מגדל	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/216	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201409000874	1005392 חצ ירוחם שכ נוח נוף	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000875	1005388 שכונת שקד - מתנס	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201409000862	1005397 ביס תיכון - רבין	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000863	1005393 מטבח נושבת אומנויות	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000864	1005395 מצפה חצ	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000865	1005399 גן ילדים ערבה	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000866	1005394 ישיבה תיכונית מצפה אל	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000867	1005396 ביס תיכון חדש	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1
201409000868	1005398 מדא	דוגם: אייל ת. דיגום: 21/09/2014	<1

ערב

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר:	2014/216
-------------------	----------

דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml
201409000439	1005385 שכ מעוף	דוגם: איל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000440	10011997 ערד הרחבה חדש	דוגם: איל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000441	1005376 מלון נוף ערד	דוגם: איל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000442	1005384 שכ חלמיש	דוגם: איל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000443	1005378 שכ לבאות	דוגם: איל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000444	1005380 שכ אבישור	דוגם: איל ת. דיגום: 09/09/2014	<1
201409000918	1005375 שכ נעורים	דוגם: איל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000919	1005381 אזור תעשייה	דוגם: איל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000920	1005379 שכ טללים	דוגם: איל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000921	1005383 חצ ערד	דוגם: איל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000922	1005377 שכ חצבים	דוגם: איל ת. דיגום: 22/09/2014	<1
201409000923	1005382 שכ יעלים	דוגם: איל ת. דיגום: 22/09/2014	<1

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/216

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

ד"מונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מ"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201409000445	1005355 תחנת דלק טן	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000446	1005353 ביב עמל	רשת	0.4	-	0.5	-
201409000447	1005356 מוסד טללים	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000448	1005360 נוה אביב (מפעל דל)	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000449	1005358 בני ביתך	רשת	0.2	-	0.7	-
201409000450	1005361 שכ ממשית	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000451	1005349 מרכז רב תחומי נכות	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000452	1005357 עיריה	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000924	1005352 בית אבות אור יצחק	רשת	0.3	-	0.7	-
201409000925	1005347 ביס רבין	רשת	0.3	-	0.7	-
201409000926	1005354 רח אלפסי חצ	רשת	0.3	-	0.7	-
201409000927	1005351 כולל	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000928	1005348 ביס נוה	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000929	1005359 נוה חורש(מכון טהור)	רשת	0.3	-	0.6	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/216	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201409000930	1005350 ביס אפיקים	רשת	0.3	-	0.7	-
201409000931	1005346 ישיבה תיכונית	רשת	0.3	-	0.6	-

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מג"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201409000869	1005391 מרכז פיס לקשיש	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000870	1005389 ביס קול יעקב-מרכז לילד	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000871	1005386 מועצה מקומית רווחה	רשת	0.2	-	0.6	-
201409000872	1005390 ביה"ס המאוחד	רשת	0.3	-	0.7	-
201409000873	1005387 אזור תעשייה-מגדל	רשת	0.2	-	0.7	-
201409000874	1005392 חצ' ירוחם שכ' נוה נוף	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000875	1005388 שכונת שקד-מתנס	רשת	0.3	-	0.7	-

מצפה רמון

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

תעודת בדיקה מספר: 2014/216

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מ"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201409000862	1005397 ביס תיכון-רבין	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000863	1005393 מטבח מושבת אומנויות	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000864	1005395 נמצפה חצ	רשת	0.4	-	0.6	-
201409000865	1005399 גן ילדים ערבה	רשת	0.4	-	0.7	-
201409000866	1005394 ישיבה תיכונית נמצפה אל	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000867	1005396 ביס תיכון חדש	רשת	0.4	-	0.7	-
201409000868	1005398 מדא	רשת	0.4	-	0.6	-

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מ"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201409000439	1005385 שכ מעוף	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000440	10011997 ערד הרחבה חדש	רשת	0.3	-	0.5	-
201409000441	1005376 מלון נוף ערד	רשת	0.3	-	0.5	-
201409000442	1005384 שכ חלמיש	רשת	0.3	-	0.7	-
201409000443	1005378 שכ לבאות	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000444	1005380 שכ אבישור	רשת	0.3	-	0.7	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2014/216	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	סוג נקודה	כלור חופשי מ"ל	pH	עכירות N.T.U	טמפרטורה °C
201409000918	1005375 שכ נעורים	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000919	1005381 אזור תעשייה	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000920	1005379 שכ טללים	רשת	0.3	-	0.6	-
201409000921	1005383 חצ יערד	רשת	0.3	-	0.5	-
201409000922	1005377 שכ חצבים	רשת	0.3	-	0.5	-
201409000923	1005382 שכ יעלים	רשת	0.3	-	0.6	-

*** סוף דוח תוצאות ***

מעבדה לבריאות הציבור
באר-שבע
טל 08-6233842
פקס 08-6239862

חותמת מעבדה

1001

חותמת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה מיקרוביולוגיה מים

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלק למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013