



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2018/82
תאריך אישור תעודה:		10/12/2018
תאריך הוצאת תעודה:		10/12/2018
שם הדוגם:	תאריך הדיגום:	09/12/2018
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	תאריך קבלת דגימה:	09/12/2018
לא	הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב:	דימונה, ירוחם, ערד
מחוז דרום	לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	לימור אסולין	פקס:
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
	דוא"ל:	limor@m-hd.co.il
סוגי בדיקה:	פלאוריד	בדיקות נוספות:
		אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך ³	תוצאות			MRL ²	ריכוז מיירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201812000006	201812000005	201812000004				
		NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר רשת	NW00017363 ביהס המאוחד רשת	NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14 רשת				
SM 4500-F-D		<200	<200	<200	200	700	מקג/ל	פלאוריד

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.

2. הריכוז המינימלי, שניתן לכימות בשיטה אנליטית - MRL

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993608/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: איגור גרינברג

תפקיד: עובד מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014