



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

		תעודת בדיקה מספר:	2018/690
תאריך אישור תעודה:		01/08/2018	
תאריך הוצאת תעודה:		01/08/2018	
שם הדוגם: אייל קדוש	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	09/07/2018 - 23/07/2018
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	09/07/2018 - 23/07/2018
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: לימור אסולין	פקס:		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון:			
דוא"ל: limor@m-hd.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:	2018/690
-------------------	----------

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/000361	רשת NW00017363 ביהס המאוחד		<1	0.3	0.6
2018/07/000362	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד		<1	0.4	0.6
2018/07/000363	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל		<1	0.3	0.6
2018/07/000364	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה		<1	0.4	0.6
2018/07/000365	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף		<1	0.4	0.5
2018/07/000366	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין		<1	0.3	0.6
2018/07/000367	רשת NW00017368 מצפה חצ		<1	0.3	0.5
2018/07/000368	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל		<1	0.4	0.6
2018/07/000369	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות		<1	0.4	0.6
2018/07/000370	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה		<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2018/690

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/000371	רשת NW00017371 מדא		<1	0.3	0.7
2018/07/000372	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש		<1	0.3	0.6
2018/07/000441	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב		<1	0.4	0.6
2018/07/000442	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת		<1	0.4	0.6
2018/07/000443	רשת NW00017498 ביס רבין		<1	0.4	0.7
2018/07/000444	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית		<1	0.4	0.6
2018/07/000445	רשת NW00017341 מפעל וישי		<1	0.3	0.7
2018/07/000446	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי		<1	0.3	0.7
2018/07/000447	רשת NW00017499 ביס נווה		<1	0.3	0.7
2018/07/000448	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי		<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2018/690

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/000449	רשת NW00017209 אזור תעשייה		<1	0.3	0.6
2018/07/000450	רשת NW00017357 שכונת רותם		<1	0.3	0.5
2018/07/000451	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב		<1	0.3	0.6
2018/07/000452	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14		<1	0.3	0.6
2018/07/000453	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון		<1	0.3	0.6
2018/07/000454	רשת NW00017358 שכונת שקד		<1	0.3	0.5
2018/07/001081	רשת NW00061129 כניסה לפארק		<1	0.4	0.5
2018/07/001082	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש		<1	0.4	0.6
2018/07/001083	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת		<1	0.4	0.6
2018/07/001084	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית		<1	0.4	0.5
2018/07/001085	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס		<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2018/690

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/001086	רשת NW00017535 עיריה		<1	0.4	0.7
2018/07/001087	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים		<1	0.4	0.7
2018/07/001088	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית		<1	0.4	0.6
2018/07/001089	רשת NW00017534 מוסד טללים		<1	0.4	0.7
2018/07/001090	רשת NW00017532 בבא סאלי 93		<1	0.4	0.6
2018/07/001091	רשת NW00017678 קניון פרץ		<1	0.3	0.7
2018/07/001092	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר		<1	0.4	0.6
2018/07/001093	רשת NW00017530 כולל		<1	0.4	0.6
2018/07/001094	רשת NW00017208 שכ גבים		<1	0.4	0.6
2018/07/001095	רשת NW00017359 שכ לבאות		<1	0.4	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2018/690

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/001096	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם		<1	0.3	0.6
2018/07/001097	רשת NW00017674 בריכות כידוד		<1	0.3	0.7
2018/07/001098	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32		<1	0.4	0.6
2018/07/001099	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח		<1	0.4	0.7
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפלט		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014