



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2024/753	
תאריך אישור תעודה: 01/09/2024	תאריך הוצאת תעודה: 01/09/2024
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 11/08/2024 - 27/08/2024 תאריך קבלת דגימה: 11/08/2024 - 27/08/2024
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום
מזמין בדיקה: לימור אסולין תאגיד מעיינות הדרום	פקס: לשכה: דרום כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
טלפון: דוא"ל: limor@m-hd.co.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2024/753

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/000353	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000354	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000355	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/000356	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/000357	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/000358	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/000359	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000360	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001348	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2024/753

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/001349	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001350	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001351	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001352	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001353	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001354	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001355	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2024/753

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/000368	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/000369	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000370	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000371	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוה נוף	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000372	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001337	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.7
2024/08/001338	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001339	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6
2024/08/001340	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.7
2024/08/001341	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



# תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2024/753	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

## המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
 התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
 הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
 יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
 המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
 אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2024/753

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/000361	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000362	רשת NW00017370 ביס תיכון - רמון	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000363	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000364	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000365	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000366	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000367	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2024/753

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/000373	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000374	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/000375	רשת NW00017679 שכונת חלימש מערב	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/000376	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/000377	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/000378	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 11/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/001342	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/001343	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.5
2024/08/001344	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/001345	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2024/753

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2024/08/001346	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.4
2024/08/001347	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 27/08/2024	<1	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.  
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.  
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות לליקחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.  
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה  
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה  
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.