



תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 3

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------|
| תעודת בדיקה מספר: | 2025/1201 | הזמנה מספר: | 2025/0248 |
| תאריך אישור תעודה: | 31/08/2025 | תאריך הוצאת תעודה: | 31/08/2025 |
| תאריך הדיגום: תאריך קבלת דגימה: | 25/08/2025 - 26/08/2025 26/08/2025 10:11 | שם הדוגם: חגי גרופי נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה: | לא |
| מקום הדיגום: | ישוב: ירוחם, ערד מחוז דרום | לשכה: | דרום |
| מזמין בדיקה: | אבי עמר | פקס: | 08-6227975 |
| תאגיד מעיינות הדרום | | כתובת: | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה |
| דוא"ל: | avi@m-hd.co.il | טלפון: | 050-5722677 |
| סוגי בדיקה: | בדיקה למתכות ברשת | בדיקות נוספות: | אין |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

| שם פרמטר | יחידות | ריכוז מירבי מותר ¹ | MRL ² | תוצאות | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | 202508000591 | 202508000590 | 202508000589 | 202508000588 |
| שם הבדיקה | שם מבצע/ תאריך ³ | | | | | | |
| | | | | NW00017363 ביהס המאוחד רשת | NW00017362 רח' החשמנאים - בית כנסת ברסלב רשת | NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל רשת | NW00017360 אזור תעשייה-מגדל רשת |
| עופרת | מקג/ל | 10 | 0.5 | <MRL | 0.7 | <MRL | <MRL |
| ברזל | מג/ל | 1.0 | 0.020 | <MRL | <MRL | <MRL | <MRL |
| נחושת | מג/ל | 1.4 | 0.010 | <MRL | <MRL | <MRL | <MRL |

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 3

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| הזמנה מספר: 2025/0248 | תעודת בדיקה מספר: 2025/1201 |
|-----------------------|-----------------------------|

המשך דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/ תאריך ³ | תוצאות | | | | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | 202508000595 | 202508000594 | 202508000593 | 202508000592 | | | | |
| | | NW00017358 שכונת שקד רשת | NW00017357 שכונת רותם רשת | NW00017365 חצ' רוחם שכ נוה נוף רשת | NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית רשת | | | | |
| EPA 200.8 Metals | ד"ר ילנה רבינוביץ | <MRL | <MRL | <MRL | <MRL | 0.5 | 10 | מקג/ל | עופרת |
| EPA 200.8 Metals | ד"ר ילנה רבינוביץ | 0.02 | <MRL | <MRL | <MRL | 0.020 | 1.0 | מג/ל | ברזל |
| EPA 200.8 Metals | ד"ר ילנה רבינוביץ | <MRL | <MRL | <MRL | <MRL | 0.010 | 1.4 | מג/ל | נחושת |

| שיטת הבדיקה | שם מבצע/ תאריך ³ | תוצאות | | | | MRL ² | ריכוז מירבי מותר ¹ | יחידות | שם פרמטר |
|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------------|--------|----------|
| | | 202508000599 | 202508000598 | 202508000597 | 202508000596 | | | | |
| | | NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14 רשת | NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32 רשת | NW00017772 שכונת מעוף דרם רשת | NW00017679 שכונת חלמיש מערב רשת | | | | |
| EPA 200.8 Metals | ד"ר ילנה רבינוביץ | 0.6 | <MRL | <MRL | <MRL | 0.5 | 10 | מקג/ל | עופרת |
| EPA 200.8 Metals | ד"ר ילנה רבינוביץ | <MRL | <MRL | <MRL | <MRL | 0.020 | 1.0 | מג/ל | ברזל |
| EPA 200.8 Metals | ד"ר ילנה רבינוביץ | <MRL | <MRL | <MRL | <MRL | 0.010 | 1.4 | מג/ל | נחושת |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור, תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 3 מתוך 3

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ד"ר ילנה רבינוביץ
תפקיד: מנהלת יחידה לכימיה של מים

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה