



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר:		2026/582		דף 1 מתוך	
תאריך אישור תעודה:		05/07/2026		תאריך הוצאת תעודה: 05/07/2026	
תאריך הדיגום: 02/06/2026 - 28/06/2026		שם הדוגם: דוגם ספק מים		אופן הגעה: צידנית חשמלית	
תאריך קבלת דגימה: 02/06/2026 - 28/06/2026		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		לשכה: דרום		מחוז דרום	
מזמין בדיקה: אבי עמר		פקס: 086227975		טלפון: 0505722677	
תאגיד מעיינות הדרום		כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה			
		דוא"ל: AVI@m-hd.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.					

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/000238	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000239	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000240	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000241	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000242	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.3	0.5
2026/06/000342	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 07/06/2026	<1	0.4	0.5
2026/06/000343	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום: 07/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000344	רשת NW00017342 שכ' ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 07/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000345	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 07/06/2026	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובנלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/000346	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 07/06/2026	<1	0.3	0.4
2026/06/000724	רשת NW00017499 ביס נוה	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000725	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000726	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000727	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000728	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.3	0.3
2026/06/000729	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/001273	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפוניות	ת.דיגום: 23/06/2026	<1	0.3	0.2
2026/06/001274	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 23/06/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובין לאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/001275	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 23/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/001276	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 23/06/2026	<1	0.3	0.2
2026/06/001277	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 23/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/001442	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.5	0.2
2026/06/001443	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/001444	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.3	0.2
2026/06/001445	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/001446	רשת NW00017342 שכ' ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/000233	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000234	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000235	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.5
2026/06/000236	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000237	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000731	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000732	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000733	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000734	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000735	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.

התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.

הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.

יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה

המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה

אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/001447	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/001448	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.5
2026/06/001449	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.3	0.3
2026/06/001450	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.5	0.3
2026/06/001451	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה.
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה.
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/000730	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000741	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.4
2026/06/000742	רשת NW00017370 ביס תיכון -רמון	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000743	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000744	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000745	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000746	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/000243	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.3	0.4
2026/06/000244	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.3	0.3
2026/06/000245	רשת NW00089292 כניסה לשכ' מגשימים	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.3	0.4
2026/06/000246	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.3	0.5
2026/06/000247	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000248	רשת NW00017674 ברכות כידוד	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000249	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 02/06/2026	<1	0.3	0.2
2026/06/000736	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000737	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000738	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/000739	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000740	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/000747	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/000748	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 14/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/001435	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.3	0.4
2026/06/001436	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.3
2026/06/001437	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.2
2026/06/001438	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.3	0.2
2026/06/001439	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.3	0.2
2026/06/001440	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה
אמות המידה של המעבדה עקיבות לאמות מידה בינלאומיות.



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2026/582

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2026/06/001441	רשת NW00089292 כניסה לשכ' מגשימים	ת.דיגום: 28/06/2026	<1	0.3	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

ביאן אבו סננה

תפקיד:

מרכזת תחום מיקרוביולוגיה של מים