



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2024/22
תאריך אישור תעודה:		02/06/2024
תאריך הוצאת תעודה:		02/06/2024
שם הדוגם:	תאריך הדיגום:	07/05/2024 - 26/05/2024
נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה: לא	תאריך קבלת דגימה:	07/05/2024 - 26/05/2024
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
	לשכה:	מחוז דרום
	דרום	
מזמין בדיקה:	אבי עמר	פקס: 086227975
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת:	טלפון: 0505722677
	דוא"ל:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
	בדיקות נוספות:	אין
	פולואריד	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	MRL	תוצאות			
				202405000016	202405000015	202405000010	202405000009
פולואריד	מק/ל	1700	100	NW00017772	NW00017366	NW00017724	NW00017772
				שכונת מעוף דרם רשת	מטבח מושבת אומניות רשת	ישיבה תיכונית רשת	שכונת מעוף דרם רשת
				<100	<100	<100	<100
SM 4500-F-D							

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.

2. הריכוז המינימלי, שניתן לכימות בשיטה אנאליטית - MRL

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה



חטיבת בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993608/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: איגור גרינברג

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק בלבד.
התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה במעבדה.
הקפדה על ההנחיות הרלוונטיות ללקיחה, שמירה ושינוע הדגימות למעבדה, הכרחית לקבלת תוצאות מהימנות.
יש להתייחס לתעודת הבדיקה במלואה אלא אם אישרה המעבדה בכתב, העתקת חלקים ממנה
המעבדה מוכרת ועובדת בהתאם לתקנים ותקנות מקומיים ובינלאומיים ביניהם ISO17025, ללא הסמכה